

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01947

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379.
Телефон (495) 775-15-10, факс (495) 775-15-11.

№ 0015450

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Завод Минплита».
Адрес: 454930, Челябинская область, Сосновский район, деревня Таловка, промплощадка
ЗАО «Завод Минплита». ОГРН: 1027402897543. Телефон 8 (351) 449-24-00, факс 8 (351) 262-04-48.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные (цилиндры) из минеральной ваты торговой марки ISOTEC, марок: Цилиндр, Шелл (без покрытия, плотность $(90 \div 160) \pm 10\%$ кг/м³, содержание органических веществ не более 4,0 % по массе), Цилиндр-АЛ, Шелл-АЛ (покрытие – фольга алюминиевая, армированная стеклотекстурой, с толщиной алюминия до 20 мкм, плотность $(90 \div 160) \pm 10\%$ кг/м³, содержание органических веществ не более 4,0 % по массе), выпускаемые по ТУ 23.99.19-104-56846022-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6200

код ОКПД2: 23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 4971/РС, № 4972РС от 26.12.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия SMK ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИФ07.К00149 от 20.07.2015 г. ОС SMK ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ № РОСС RU.0001.13ИФ07. Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.12.2016 по 29.12.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков
инициалы, фамилия

В.А. Литвинов
инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ37.В.01947

(обязательная сертификация)

№ 0013826

Изделия теплоизоляционные (цилиндры) из минеральной ваты торговой марки ISOTEC, марок: Цилиндр, Шелл (без покрытия, плотность $(90\div 160) \pm 10\%$ кг/м³, содержание органических веществ не более 4,0 % по массе) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

Изделия теплоизоляционные (цилиндры) из минеральной ваты торговой марки ISOTEC, марок: Цилиндр-АЛ, Шелл-АЛ (покрытие – фольга алюминиевая, армированная стеклотеткой, с толщиной алюминия до 20 мкм, плотность $(90\div 160) \pm 10\%$ кг/м³, содержание органических веществ не более 4,0 % по массе) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)



ПОДПИСЬ



ПОДПИСЬ

В.Ю. Шитиков
инициалы, фамилия

В.А. Литвинов
инициалы, фамилия