

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00645/21



ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС" (ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС"). Место нахождения: Московская область, город Егорьевск. Адрес юридического лица: 140301, Россия, Московская область, город Егорьевск, улица Смычка, дом 60. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025001466379. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5011020537. Телефон: (495) 228-81-10, адрес электронной почты: isover.rus.techsupport@saint-gobain.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС" (ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС"). Место нахождения: Московская область, город Егорьевск. Адрес юридического лица: 140301, Россия, Московская область, город Егорьевск, улица Смычка, дом 60. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025001466379. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5011020537.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: РОССИЯ, Москва город. Адрес юридического лица: РОССИЯ, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Адреса места осуществления деятельности: РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1. Телефон: +74953089208, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные (маты) ISOTEC из минеральной ваты, марок: Мат, Мат-Лайт, Флекс (без покрытия, плотность $11 \div 30$ кг/м³, содержание органических веществ не более 5,5 % по массе), Мат-АЛ, Мат-Лайт-АЛ, Флекс-АЛ (покрытие - фольга алюминиевая, армированная стеклосеткой, толщина до 20 мкм, плотность $11 \div 30$ кг/м³, содержание органических веществ не более 5,5 % по массе), Мат-Т, Мат-Лайт-Т, Флекс-Т (покрытие - стеклохолст, плотность $11 \div 30$ кг/м³, содержание органических веществ не более 5,5 % по массе), выпускаемые по ТУ 23.99.19-101-56846022-2016. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний №№ 8604/РС, 8605/РС, 8606/РС от 27.12.2021 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Протоколы испытаний №№ 2/М239, 2/М240 от 24.12.2021 г. Испытательного центра "Политест" Автономной некоммерческой организации по сертификации "Электросерт", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АД12; Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU20/818419408 от 11.12.2020 г. выдан ОС СМ АО "СЖС Восток Лимитед" уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.13АЖ28. Схема сертификации 5с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Изделия теплоизоляционные (маты) ISOTEC из минеральной ваты, марок:

- Мат, Мат-Лайт, Флекс (без покрытия) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0. ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.1) - негорючие (НГ);
- Мат-АЛ, Мат-Лайт-АЛ, Флекс-АЛ (покрытие - фольга алюминиевая, армированная стеклосеткой), Мат-Т, Мат-Лайт-Т, Флекс-Т (покрытие - стеклохолст) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1. ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие - (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).
Маты должны храниться в сухом, крытом помещении, изолированы от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.12.2021 по 27.12.2026



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Шитиков Владимир Юрьевич

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Сорокина Н.Н.

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)