

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00505/21



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС" (ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС"). Место нахождения: Московская обл., г. Егорьевск. Адрес юридического лица: 140301, РОССИЯ, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, дом 60. ОГРН: 1025001466379. ИНН: 5011020537. Телефон +7 (495) 228-81-10. Адрес электронной почты: isover.rus.techsupport@saint-gobain.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС" (ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС"). Место нахождения: Московская обл., г. Егорьевск. Адрес юридического лица: 140301, РОССИЯ, Московская обл., г. Егорьевск, улица Смычка, дом 60. ОГРН: 1025001466379. ИНН: 5011020537. Телефон +7 (495) 228-81-10. Адрес электронной почты: isover.rus.techsupport@saint-gobain.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 111524, Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Телефон: 74953089208, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные (маты) ISOTEC из минеральной ваты, марки Энергомат (без покрытия, плотность $25 \pm 10\%$ кг/м³, содержание органических веществ не более 5,5 % по массе), выпускаемые по ТУ 23.99.19-113-56846022-2021. Серийный выпуск.

код ОКПД2:

23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 8102/РС от 09.06.2021 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU20/818419408 от 11.12.2020 г. выдан ОС СМ АО "СЖС Восток Лимитед" уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.13АЖ28. Схема сертификации 5с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (п. 5.1) - негорючие (НГ).

Срок хранения продукции: один год со дня изготовления.

Условия хранения: Маты должны храниться в сухом, крытом помещении, быть изолированы от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. Рекомендуемая температура хранения материала от -35 °С до +35 °С, при относительной влажности воздуха не более 75 %.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 11.06.2021 по 10.06.2026

(со дня внесения сведений о сертификате соответствия в единый реестр сертификатов соответствия)



Руководитель
(подпись)
М.П. (подпись)
заместитель руководителя
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)
(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Шитиков В.Ю.

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))