

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00455/21



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС" (ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС"). Место нахождения: Московская область, г. Егорьевск. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 140301, Россия, Московская область, город Егорьевск, улица Смычка, дом 60. ОГРН: 1025001466379. ИНН 5011020537. Телефон +7 (495)228-81-10. Адрес электронной почты: isover.rus.techsupport@saint-gobain.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗОРОК" (АО "ИЗОРОК"). Место нахождения: Тамбовская область, Тамбовский р-н, зона Промышленная. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 392526, Россия, Тамбовская область, Тамбовский р-н, зона Промышленная, д. 2. ОГРН: 1026800885913. ИНН: 7714181115. Телефон: (4752)) 77-70-44.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН 1077759457489. ИНН 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 111524, Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные, торговой марки ISOTEC, марок: МП-75, МП-100, МП-125, МП(МС)-75, МП(МС)-100, МП(МС)-125 (плотность 50÷125 кг/м³, содержание органических веществ не более 2,0 % по массе), выпускаемые по ГОСТ 21880-2011 "Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные. Технические условия". Серийный выпуск.

код ОК 034-2014 (ОКПД):

23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний. № 7970/РС от 05.04.2021 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства № 4291-АОП от 19.06.2020 г. ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ПБ37. Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (п. 5.1) - негорючие (НГ).

Срок хранения - не более 6 месяцев с даты изготовления.

Условия хранения продукции: Маты должны храниться в сухом, крытом помещении, быть изолированы от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. Допускается хранение матов на открытых площадках под навесом в упакованном виде на паллетах, укрытых полиэтиленовой пленкой для защиты от атмосферных воздействий.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 16.04.2021 по 15.04.2026

(срок для внесения сведений о сертификате соответствия в единый реестр сертификатов соответствия)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна
(фамилия, имя, отчество
последнее при наличии)

Эксперт (эксперты)

(подпись)

Шитиков В.Ю.
(фамилия, имя, отчество
последнее при наличии)