



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.001462.05.18

Дата 25.05.2018 г.

На основании заявления № 00808

от 20.03.2018

Организация-изготовитель: **ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»**
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: **ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»**
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 (Россия)

Наименование продукции: **Изделия теплоизоляционные (маты) из расплава минерального сырья "ISOTEC"
("ИЗОТЕК"), марок: М-15, М-15-АЛ1, М-25, М-25-АЛ1**

Продукция изготовлена в соответствии: **с ТУ 23.99.19-109-56846022-2017 "Изделия теплоизоляционные (маты)
"ISOTEC" из минеральной ваты"**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **заявление, акт отбора, протокол, ТУ 23.99.19-109-56846022-
2017 "Изделия теплоизоляционные (маты) "ISOTEC" из минеральной ваты", техническая информация,
паспорт качества, доверенность, учредительные документы, свидетельство права**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Продукция изготовлена из расплава минерального сырья на
полимерном связующем с гидрофобизирующими добавками, с покрытием или без него**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):
**протокол ИЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Аттестат
аккредитации № RA.RU.510895) №38-3766 от 17.05.2018 г.**

№074902

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, балл	1	не более 2
Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более	1,2	15,0
Аммиак, мг/м ³ , не более	менее 0,03	0,04
Спирт метиловый, мг/м ³ , не более	менее 0,08	0,50
Формальдегид, мг/м ³ , не более	менее 0,003	0,01
Фенол, мг/м ³ , не более	менее 0,002	0,003
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, (Аэфф, Бк/кг):	98,12	до 370
Исследованный образец по эффективной удельной активности природных радионуклидов соответствует I классу материалов, используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях.		

Область применения: Для использования в качестве тепло- и звукоизоляции резервуаров, емкостей, дымовых труб, трубопроводов, газоходов, воздухопроводов, вентиляционных каналов, промышленного и энергетического оборудования, а также различных транспортных средств, кабин и салонов помещений подвижного состава железнодорожного транспорта всех типов

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При установке применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (рукавицы), глаз (очки закрытые). Мощность дозы излучения на поверхности транспортного средства, перевозящего продукцию не должна превышать 1,0 мкЗв/ч, а на поверхности упаковки продукции - 2,5 мкЗв/ч. При установке поверхность изделия должна быть закрыта другими элементами строительных конструкций или системы (с воздушным зазором или без него), исключающих контакт изделия с воздухом внутри помещения

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г. Глава II, Раздел 11,6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Изделия теплоизоляционные (маты) из расплава минерального сырья "ISOTEC" ("ИЗОТЕК"), марок: М-15, М-15-АЛ1, М-25, М-25-АЛ1 соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Руководитель (заместитель)
органа инспекции

Хизгияев В.И.

Мустафин А.В.

Заведующий отделом
профилактической токсикологии



Завьялов Н.В.

Врач (врачи)

Васильева Г. В.